

E KAAPELOINTITIEDOT

A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
O
P
R
S

6. Laskutusmittaamuntajien toimittaja		☐
sähkölaitos		☐
keskusvalmistaja		

E KAAPELOINTITIEDOT

1. Syöttö	☐
kaapeli	☐
kiskosto	
laji	
<u>AXMK</u>	
polkkipinta	
<u>4x25 S</u>	
pituus jännitehäviön laskemiseksi	<u>20</u> m

2. Syötön tulosuunta	☐
alhaalta	☐
ylhäältä	
3. Syötön sijainti	☐
vasemmalla	☐
oikealla	☐
keskellä	
4. Pääkaapeleiden lähtösuunta	☐
alas	☐
ylös	
5. Pääkaapeleiden liittäminen kojeisiin	☐
kojeisiin	☐
kojeisiin yli 16mm	☐
riviliittimiin	☐
L ☐ N ☐ PE ☐	
6. Ohjauskaapeleiden lähtösuunta	☐
alas	☐
ylös	☐
7. Ohjauskaapelit liitetään riviliittimiin	☐

Huom:

C2VIRTAMUUNTAJA TELINE ASENNETAAN VARALLI
KOTELOITU KESKUS ASENNETAAN KATUJAKO-
KAAPPIIN JA VARUSTETAAN JALUSTALLA
LÄHTÖJEN SISÄINEN JOHDOTUS MKEM 10 mm2
C2CU:n ANTENNI ASENNETAA JAKOKAAPIN
ULKOPINTAAN
KESKUKSEEN TILAVARAUS 10 MODUULIKOJEELLE

[illegible]

[illegible]