KUIVATUS

vas.
oik.

LÄMPÖRISTE, PAKS. 50 MM
PLV. 256-280

JYRKKÄTIE

PÄIVÄKODIN PIHALIITTYMÄ

PÄIVÄKODIN PIHALIITTYMÄ

JOHTOLINJA 4.

JOHTOLINJA 2.

SULKUVENTTIILI DN50

SULKUVENTTIILI DN100

IRTILOUHINTA TSV -1M

IRTILOUHINTA TSV -1M

SUOMELANTIE

S=150 S=150 S=600 S=600 S=800 S=800 S=1000 S=1000 S=800 S=800 S=1200 S=1200

VESIHUOLTOLINJAT JATKUVAT
ISOKIVENKUJALLE (PIIR. NRO 301,303)

RISTEÄVÄT NYK. MAAKAAPELIT,
ELENIA JA ELISA, SIJ. OHJEELLINEN

RISTEÄVÄT NYK. JV 160 JA VJ 110
SIJ. TARKENNETTAVA MAASTOSSA

RISTEÄVÄ NYK. JV 160
SIJ. TARKENNETTAVA MAASTOSSA

VESIJOHTO	LAEN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	VJ 63 PEH-10 ASENNETAAN JÄTEVESIVIEMÄRIN TASOON VJ 110 PEH-10 ASENNETAAN JÄTEVESIVIEMÄRIN TASOON
	PAALU	256 256 517
SADEVESIVIEMÄRI	SISÄPOHJAN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	315 M 84.60 89.20 250 M 92.19 92.19 250 M 95.59 95.59 250 M 88.80 94.50 250 M 100.97 100.97 102.25 250 M 103.84 103.84 250 M 101.84 101.84 250 M 101.57 101.57 250 M 100.55 100.55 315 M 100.23 100.23 400 M 100.12 100.12 400 M 100.20 100.20 400 M 100.30 100.30 400 M 100.56 100.56 315 M 100.91 100.91 315 M 101.15 101.35
	PAALU KAIVOVÄLI, KALTEVUUS	0.0 8.5 43.5 79.5 114 162.5 257 297.5 326.5 351.5 391.5 415 429 446 470 495.5 517.5 200/0.030 35/0.086 36/0.095 35/0.092 48/0.044 40/0.005 29.5/0.007 25/0.011 40.5/0.025 23.5/0.014 14/0.005 17/0.006 24/0.011 25/0.012 22/0.011
JÄTEVESIVIEMÄRI	SISÄPOHJAN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	102.25 160 PVC 101.99 101.99 160 PVC 101.78 101.78 160 PVC 101.19 101.19 160 PVC 102.22 102.22 160 PVC 99.71 99.71 200 PVC 99.83 99.83 200 PVC 99.84 99.84 200 PVC 100.20 100.20 200 PVC 100.45 100.45 200 PVC 100.65 100.75
	PAALU KAIVOVÄLI, KALTEVUUS	256.5 296.5 327.5 352.5 391 411 428 445 469.5 494.5 517 40/0.006 31/0.007 24.5/0.024 38.5/0.025 20.5/0.025 17/0.007 17/0.006 24.5/0.011 25.5/0.010 22.5/0.009
PUTKIEN PERUSTAMISTAPA		N3 + ASENNUSALUSTA 150 MM / LUISKAT 1:1.5 (KALLIOSSA 5:1)
PÄÄLLYSRAKENNE		5F-109 5A-30 5F-109 5F-109 5F-109
MATKA		3.40 6.14 9.54 9.11 (S=150) 17.65 83.69 0.0907 101.34 26.15 (S=600) 127.49 43.88 0.0468 171.37 33.39 (S=800) 204.76 90.37 0.0050 295.13 31.15 (S=1000) 326.28 69.69 -0.0261 395.97 28.49 (S=800) 424.46 42.98 0.0095 467.44 17.68 (S=1200) 485.12 39.90 0.0242 525.02
KALTEVUUS / PYÖRISTYSSÄDE		0.0286
TASAUSVIIVAN KORKEUS		91.20 91.91 92.82 93.72 94.63 95.54 96.45 97.35 98.26 99.17 100.01 100.69 101.20 101.67 102.14 102.61 103.08 103.50 103.79 104.03 104.08 104.18 104.23 104.28 104.33 104.38 104.43 104.47 104.42 104.27 103.99 103.77 103.51 103.25 102.98 102.72 102.46 102.21 102.06 102.04 102.12 102.21 102.31 102.40 102.50 102.66 102.89 103.13 103.38 103.62
MAANPINNAN KORKEUS		90.32 90.38 91.83 93.52 94.89 96.11 96.88 97.38 98.31 99.34 100.00 99.88 101.47 102.03 103.60 103.72 103.23 103.34 103.76 104.19 104.38 104.33 104.02 103.61 103.40 104.36 104.60 104.56 104.36 103.99 103.43 103.23 102.73 102.24 102.06 102.09 101.72 101.42 101.62 101.92 102.02 102.41 102.05 102.01 102.02 102.97 103.68 103.65 103.24
PAALUTUS		0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
KAAREVUUS		Sr R=50 Sr Sr R=30 R=30 Sr Sr Sr Sr R=30 R=30 R=30 R=50
AJORADAN SIVUKALTEVUUS		qv=0.030 qo=0.030 qo=0.010 qv=0.010 qv=0.030 qo=0.030 qo=0.030

OLETETTU KALLIOPNPINTA
(PAINOKAIRAUSTEN PÄÄTTYMINEN -1 M)

Koordinaatisto/korkeusjärjestelmä
ETRS-GK24

Korkeusjärjestelmä
N2000

KOHTEEN NIMI JA OSOITE
VESILAHDEN KUNTA
JÄRVENRANNAN JA SUOMELAN
ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA
RAKENNUSSUUNNITELMA

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ
PITUUSLEIKKAUS
VASKITIE

MITTAKAAVA
1:1000/ 1:100

TIEDOSTO

SUUNN. FITEOR
TARK. FIPALU
HYV. FIEPPV
31.1.2025

SUUNN.ALA | TYÖ N:O 25016369 | PIIR N:O 312 | MUUTOS

SWECO
Sweco Finland Oy
Hatanpään valtatie 11, 33100 TAMPERE