



Vesijohto ja viemäri haaroitetaan valmiista varauksesta. Molempiin vesijohtohaaroihin omat venttiilit. Viemärivarauksen päähän kaivo.

Vesijohdon ja viemäriin liittämiskohdat runkolinjassa
 Jäteveden liittämiskohta
 -liitoskorkeus 81,95
 -padotuskorkeus 83,09
 Veden painetasot
 -alijn 350kPa
 -normaali 450 kPa
 -ylin 500 kPa

© Lempäälän vesi OY

LEMPÄÄLÄN VESI

7m

Korkausjärjestelmä N2000
 Mittakaava: 1:750
 Koko: A4
 Päiväys: 15.02.2022

Esitettävien kartta-aineistojen tekijänoikeudet kuuluvat tekijöille.
 Luottelo julkaisussa käytettävien aineistojen tekijänoikeuksista on saatavilla.

-----	Vesijohto	+ ⊕	Venttiili
-----	Jätevesiviemäri	○	Jätevesikaivo
-----	Hulevesiviemäri	○	Hulevesikaivo
-----	Paineviemäri	f	Paloposti

1/1