

<b>NODEON</b>		<b>vesilähti</b>		<b>Metsämäntere II valaistussuunnittelu</b>					<b>Pylväs- ja jalustaluettelo</b>			<b>Suunnittelija:</b> Viipppu Vesalainen		<b>Tarkastaja:</b> Juhani Saari		<b>Päivämäärä</b> 06.05.2026 <b>Piirustusnumero</b> R17/2	
				Vesilähti Sähkö- ja valaistussuunnitelma													
POSITIO	SIIJAINTI			JALUSTA			MAADOITUSELEKTRODI		PYLVÄS		VALAISIN		VALAISTUKSEN OHJAUS		HUOM,	MUUTOS	
	X	Y	PL	v o k	Tyyppi	x-mitta reunaviivasta (m)	Jalustan yläpinta Z (m)	Vaaka/Pysty	Pylväs Tyyppi tai malli (tai vastaava)	Varsi Tyyppi tai malli (tai	Valmistaja ja malli	Kallistuskulma (°)	Valaisinkohtainen ohjauslaite	Himmennys-profiili			
<b>Jäkäläkuja</b>																	
101	24483348.40	6798079.70			SJ-1.3	1.00			A106SK (h=6m)	-	Greenled Pegasus 01 19S 740 CLO, 18.7W, 2769lm	0°		Profiili			
102	24483329.62	6798055.20			SJ-1.3	1.00			A106SK (h=6m)	-	Greenled Pegasus 01 19S 740 CLO, 18.7W, 2769lm	0°		Profiili			
103	24483311.51	6798031.33			SJ-1.3	1.00		Vaaka Cu16mm2	A106SK (h=6m)	-	Greenled Pegasus 01 19S 740 CLO, 18.7W, 2769lm	0°		Profiili			
<b>Kanervakuja</b>																	
201	24483245.99	6798158.19			SJ-1.3	1.00			A106SK (h=6m)	-	Greenled Pegasus 01 19S 740 CLO, 18.7W, 2769lm	0°		Profiili			
202	24483227.49	6798133.97			SJ-1.3	1.00			A106SK (h=6m)	-	Greenled Pegasus 01 19S 740 CLO, 18.7W, 2769lm	0°		Profiili			
203	24483208.66	6798109.70			SJ-1.3	1.00		Vaaka Cu16mm2	A106SK (h=6m)	-	Greenled Pegasus 01 19S 740 CLO, 18.7W, 2769lm	0°		Profiili			
<b>Kuusikuja</b>																	
301	24483189.37	6798196.16			SJ-1.3	1.00		Vaaka Cu16mm2	A106SK (h=6m)	-	Greenled Pegasus 01 19S 740 CLO, 18.7W, 2769lm	0°		Profiili			
302	24483163.95	6798178.44			SJ-1.3	1.00			A106SK (h=6m)	-	Greenled Pegasus 01 19S 740 CLO, 18.7W, 2769lm	0°		Profiili			
303	24483133.96	6798181.53			SJ-1.3	1.00			A106SK (h=6m)	-	Greenled Pegasus 01 19S 740 CLO, 18.7W, 2769lm	0°		Profiili			
304	24483109.39	6798200.35			SJ-1.3	1.00			A106SK (h=6m)	-	Greenled Pegasus 01 19S 740 CLO, 18.7W, 2769lm	0°		Profiili			
305	24483084.32	6798218.58			SJ-1.3	1.00		Vaaka Cu16mm2	A106SK (h=6m)	-	Greenled Pegasus 01 19S 740 CLO, 18.7W, 2769lm	0°		Profiili			
<b>Haapakuja</b>																	
NS2	24483207.85	6798221.07			Nyk.	1.00			Nyk. siirrettävä pylväs	-	Greenled Pegasus 01 19S 740 CLO, 18.7W, 2769lm	0°		Profiili			
401	24483214.76	6798250.06			SJ-1.3	1.00			A106SK (h=6m)	-	Greenled Pegasus 01 19S 740 CLO, 18.7W, 2769lm	0°		Profiili			
402	24483195.54	6798273.03			SJ-1.3	1.00			A106SK (h=6m)	-	Greenled Pegasus 01 19S 740 CLO, 18.7W, 2769lm	0°		Profiili			
403	24483170.89	6798291.83			SJ-1.3	1.00			A106SK (h=6m)	-	Greenled Pegasus 01 19S 740 CLO, 18.7W, 2769lm	0°		Profiili			
404	24483146.29	6798310.67			SJ-1.3	1.00		Vaaka Cu16mm2	A106SK (h=6m)	-	Greenled Pegasus 01 19S 740 CLO, 18.7W, 2769lm	0°		Profiili			
<b>Nokiniityntie</b>																	
NS1	24483207.62	6798206.79			Nyk.	1.00			Nyk. siirrettävä pylväs	-	Nyk. valaisin	Nyk.		Nyk.			

**Huom.**  
Jalustojen yläpinnan tulee olla vähintään 50 mm (+/- 10 mm) korkeudella valmiista maanpinnasta.  
Suunnitelmassa käytetty koordinaatio: ETRS-GK24 / N2000.  
Sijoitukset suunnitelmaportaan mukaan.  
Pylväskalusteina käytetään esim. Ensto LCK4-16-06A. Jokaiselle valaisimille tulee olla oma varoke.

Valaisimiin ohjelmoidaan valaisinkohtainen himmennys seuraavasti:  
klo. 22-24 30%  
klo. 24-05 50%  
klo. 05-07 30%

Valaisimet varustetaan yläpuolisella Zhaga-liittimellä. Valaisimet varustetaan CLO:lla. Valaisimien väriämpötila 4000K.

Huom! Pylväiden ja jalustojen yhteensopivuus tarkistettu Sähkö-Jokisen esimerkki tuotteiden perusteella. Urakoitsijan tulee tarkistaa pylväiden ja jalustojen yhteensopivuus, mikäli käytetään muun toimittajan tuotteita.